

FLOWSERVE

Pump Division

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
BOMBA 58 EPL**

Concluídas todas as verificações, a bomba está pronta para ser colocada em operação, basta optar entre "MANUAL" ou "AUTOMÁTICO" no que se refere ao funcionamento do painel, conforme plano de operação e as especificações da bomba, e pressionar o botão "PARTIDA".

Logo após a partida deve se observar se existe aquecimento, vibrações, alta amperagem do motor ou outro fato estranho ao funcionamento do equipamento, de maneira a se prever possíveis acidentes. Se for constatada absoluta normalidade de funcionamento, o equipamento deve ser entregue à operação.

A partida da bomba deverá ser, preferencialmente, contra registro fechado no recalque de forma, de forma a não sobrecarregar o motor durante a partida.

		ITEM	PREP. POR: A. MENDES
		Nº.: 8.4.035514.01.035	
0	EMIÇÃO	DATA: 17 JUN 2002	PAG.: 17 DE 21
REV.	DESCRIÇÃO		