

FLOWERVE
Pump Division

**PROCEDIMENTO DE ENSAIO DE
BOMBA COM MODELO REDUZIDO**

Cliente: CODEVASF
Projeto Baixio do Irecê – ET-1 A -05-230
Bomba: 58 EPL

Condições nominais de operação:

Vazão: 12780 m³/h

Altura: 25,5 m (na saída do corpo de bomba)

Rotação: 580 rpm

Rendimento: 86,5 %

Potência nominal: 1368,3 hp

		ITEM	PREP. POR: A. MENDES
1	ATENDENDO COMENTÁRIOS CODEVASF – 08/11/01	Nº.: 8.4.035514.01.048	
0	EMIÇÃO	DATA: 09 NOV 2001	PAG.: 1 DE 9
REV.	DESCRIÇÃO		