



Pump Division  
Flowserve Pumps  
IDP Pumps

## CERTIFICADO CONFORMIDADE DE BALANCEAMENTO DINÂMICO

- DEPARTAMENTO DA QUALIDADE -

CLIENTE: **CODEVASF**  
USO (BX): **RR 35514.01.02**  
PRODUTO: **58 EPL**

TAG:  
AFM: **CONTRATO 0-01-0029/00 EDITAL 43/99**

### 1- Tipo de Balanceamento:

( ☒ ) Dinâmico (    ) Estático

### 2- Componente:

( ☒ ) Impelidor (    ) Conjunto Girante (    ) Acoplamento

Peso - 580,0 Kg

Rotação - 400 RPM

Tolerância - 63,36 g


*Norma aplicável:* **ISO 1940 grau: 6,3**

### 3- Balanceamento:

(    ) 1 Plano ( ☒ ) 2 Planos

### 4 - Resultados

Nº Série	Código de Rastreabilidade	Massa Residual	
		Plano 1	Plano 2
35514.01.02	580198	4,0 g	0,4 g



\_\_\_\_\_  
*Inspetor Cliente*

\_\_\_\_\_  
*Departamento da Qualidade*