

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023

Resposta à consulta formulada por **Reinaldo Holz**, enviada por e-mail no dia 10/10/2023, às 15h55min, referente ao edital do **Pregão Eletrônico nº 18/2023**, que tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de motores elétricos trifásicos de indução de 4 polos e transformadores trifásicos a óleo visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia. Distribuídos em 18 (dezoito) itens.

DOS QUESTIONAMENTOS:

Precisamos das confirmações e desvios para nossa participação das cotações:

Os motores solicitados são B3D, com a caixa de ligação no lado direito, onde os nossos são no topo (B3T). Seria aceitável essa característica?

A pintura ser em outra cor (azul Munsell 8B 4.5/3.25) e não em RAL6002 pode ser um desvio aceitável?

Os motores a partir da carcaça de 315 (a partir de 175CV) podemos considerar com a alteração do rolamento original para rolamento de rolos, que é o “exigido” por norma. É uma requisição que precisamos atender?

Estamos considerando que os motores são autoventilados IC411. É o tipo de ventilação adequada?

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Reinaldo Holz

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento referente ao Edital nº 18/2023, o **empregado Anderson Machado Santos**, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

- 1)** Os motores solicitados são B3D, com a caixa de ligação no lado direito, onde os nossos são no topo (B3T). Seria aceitável essa característica?

R: Sim, seria aceitável a caixa de ligação do lado direito (B3D), esquerdo (B3E) ou topo (B3T).

- 2)** A pintura ser em outra cor (azul Munsell 8B 4.5/3.25) e não em RAL6002 pode ser um desvio aceitável?

R:Sim, é aceitável a cor verde ou azul, desde que o motor seja de alto rendimento.

- 3) Os motores a partir da carcaça de 315 (a partir de 175CV) podemos considerar com a alteração do rolamento original para rolamento de rolos, que é o “exigido” por norma. É uma requisição que precisamos atender?

R:Sim, podem considerar com a alteração do rolamento original para o rolamento de rolos.

- 4) Estamos considerando que os motores são autoventilados IC411. É o tipo de ventilação adequada?

R:Sim, é o tipo de ventilação adequada.

Bom Jesus da Lapa – BA, 11/10/2023.

JOÃO CARLOS DE SOUZA MACHADO

Chefe da Secretaria Regional de Licitações - 2ª/SL

Decisão nº 788/2023.

Codevasf – 2ª SR