

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 06 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2023

Resposta à consulta formulada por **EcoPower Eficiência Energética LTDA**, enviada via e-mail no dia 26/12/2023, às 17h50min, referente ao edital do **Pregão Eletrônico nº 60/2023**, que tem por objeto Sistema de Registro de Preços para fornecimento, instalação/montagem e comissionamento (com documentação e homologação junto a COELBA) de sistemas de geração de energia elétrica solar fotovoltaica on-grid no âmbito da área de atuação da 2ª superintendência regional da Codevasf, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO:

Boa tarde!

Acrescento a solicitação de mais um esclarecimento referente ao local de instalação, no termo de referência item 4.2 aponta locais para instalação, desta forma:

A- A instalação dos 800 KWp, será dividida nos locais abaixo, correto?

(Perímetro de Irrigação Formoso – Município de Bom Jesus da Lapa/BA; Perímetro de Irrigação Formosinho – Município de Coribe/BA; Perímetro de Irrigação Estreito – Município de Urandi/BA; Perímetro de Irrigação Mirorós – Município de Ibipeba/BA; Perímetro de Irrigação Barreiras Norte – Município de Barreiras/BA; Perímetro de Irrigação Nupeba e Riacho Grande – Município de Riachão das Neves.)

B - O certame faz referência a subestação do Perímetro de Irrigação Formoso. Nos outros locais existe subestação? Qual a característica dos locais?

C - Deverá ser considerado 02 Ar-condicionado inverter de 12 mil BTUs para cada unidade de perímetro de irrigação indicado?

D - O SCADA já existe nos locais de instalação?

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado (a) Licitante,

EcoPower Eficiência Energética LTDA,

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento referente ao **Edital nº 60/2023**, o (a) **empregado (a) AFRANIO RODRIGUES CORSINI**, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

A- A instalação dos 800 KWp, será dividida nos locais abaixo, correto?

(Perímetro de Irrigação Formoso – Município de Bom Jesus da Lapa/BA; Perímetro de Irrigação Formosinho – Município de Coribe/BA; Perímetro de Irrigação Estreito – Município de Urandi/BA; Perímetro de Irrigação Mirorós – Município de Ibipeba/BA; Perímetro de Irrigação Barreiras Norte – Município de Barreiras/BA; Perímetro de Irrigação Nupeba e Riacho Grande – Município de Riachão das Neves.)

Resp Codevasf -> As usinas poderão ser distribuídas nessas localidades, mas não necessariamente ocorrerá tal rateio. Logo, poderá ser selecionado apenas um local, bem como poderá ser compartilhado com esses locais citados.

B - O certame faz referência a subestação do Perímetro de Irrigação Formoso. Nos outros locais existe subestação? Qual a característica dos locais?

Resp Codevasf -> Conforme imagens anexadas, nas outras localidades, há uma subestação para cada estação de bombeamento.

C - Devera ser considerado 02 Ar-condicionado inverter de 12 mil BTUs para cada unidade de perímetro de irrigação indicado?

Resp Codevasf-> Pode desconsiderar ar-condicionado da planilha. Solicito acessar novamente os arquivos em anexo.

D - O SCADA já existe nos locais de instalação?

Resp Codevasf- não há sistema SCADA nas respectivas subestações das estações de bombeamento.

Bom Jesus da Lapa – BA, 27/12/2023.

João Carlos de Souza Machado
Chefe da Secretaria Regional de Licitações - 2ª/SL
Decisão nº 788/2023