

LISTA DE PEÇAS			
ÍNDICE	PEÇA	Ø	FORNECIMENTO
1	Redução FF FoFo PN 10	300 x 250 mm	CONTRATADO
2	Registro de Gaveta	300 mm	CODEVASF
3	Junção FFF FoFo PN 10	300 mm	CONTRATADO
4	Tubo FF FoFo PN 10 L= 0,80 M	300 mm	CODEVASF
5	Retenção portinhola dupla FoFo	300 mm	CODEVASF
6	Extremidade PF FoFo PN 10	300 mm	CONTRATADO
7	Junta Dresser FoFo	300 mm	CODEVASF
8	Redução PB JGS FoFo PN 10	300 x 250 mm	CONTRATADO
9	Ventosa triplice função	1"	CONTRATADO
10	Tubo PVC Defoto JEI	250 mm	CODEVASF

PLANTA DE SITUAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DOS FLUTUANTE
ESC.: 1:100

CAIXA DE VÁLVULA
1,50 X 1,00 X 0,80 (CXLXH)

MANGOTE DE BORRACHA
(fora do escopo)

RESERVATÓRIO

MOTOBOMBA FLUTUANTE
(fora do escopo)

TUBO PVC DEFOFO

Caixa de passagem elétrica
60x60x60 cm

QCM

Caixa de passagem elétrica
60x60x60 cm

Eletroduto Corrugado PEAD DN 3"

Galeria subterrânea existente

PLANTA DE INSTALAÇÃO - INTERLIGAÇÃO DOS
FLUTUANTES À TUBULAÇÃO DE ADUÇÃO
ESC.: 1:50

Eletro

BLOCO DE CONCRETO
FCK = 15 MPa
1,0 x 1,0 x 1,5
(C x L x H)
Registro de Gaveta

Ventosa

Concreto
FCK=15 MPa
e = 0,10 m

NAmáx

NAmín

PLANTA DE SITUAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DOS FLUTUANTE
ESC.: 1:100

Adutora
a implantar

Adutora
Existente

41°

BLOCO DE CONCRETO
FCK = 15 MPa
1,0 x 1,0 x 1,5
(C x L x H)

PLANTA DE INSTALAÇÃO - ENTRONCAMENTO NA
ADUTORA EXISTENTE
ESC.: 1:25



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

PERÍMETRO IRRIGADO JACARÉ/CURITUBA
POÇO REDONDO/SE

00	EMISSÃO ORIGINAL		HEBER MEDEROS	HEBER MEDEROS	OUT/2023
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA

TÍTULO DO DESENHO		UNIDADE	
PROJETO BÁSICO ESTÇÃO ELEVATÓRIA FLUTUANTE DE ÁGUA PLANTA DE SITUAÇÃO/BAIXA E CORTE LONGITUDINAL		4"/GRU/UE	
NOME DO ARQUIVO		DATA	ESCALA
PB_JCR_EFF_S3-V00		SET/2023	INDICADA
PRANCHA		02/02	RESPONSÁVEL TÉCNICO
		HEBER DOS SANTOS MEDEROS	