

## COMUNICAÇÃO EXTERNA

<b>REMETENTE:</b>	<b>NÚMERO:</b>	<b>DATA:</b>
SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 6ª/SL	09/2023	01/06/2023
<b>DESTINATÁRIO:</b>		
LICITANTES DO EDITAL Nº 03/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP		
<b>E-MAIL:</b> Diversos	<b>TELEFONE:</b>	
<b>ASSUNTO:</b>		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO.		
<b>DESCRIÇÃO:</b>		

Prezados Licitantes,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF comunica aos interessados que após análise **DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** abaixo, anexamos a presente Comunicação Externa bem como disponibilizaremos no link <https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/6a-superintendencia-regional-juazeiro-ba/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2023/edital-no-03-2023/> a(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e **após ouvidos o Pregoeiro e a área técnica da Codevasf:**

**Requerente:** MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA

CNPJ nº 58.514.928/0001-74

### **ESCLARECIMENTOS:**

Requer-se, para tanto, que seja atendido o seguinte pedido:

1 Aceitação e inclusão do PVC-O PN 12,5 em concorrência e disputa ao Defofo PVC-U, gerando maior concorrência para o item, afim de contribuir para a economicidade com dispêndio de gastos da administração e oferecendo produtos de maior qualidade.

2 - INCLUSÃO dos tubos com comprimento útil de 6m, gerando maior concorrência para os itens, a fim de contribuir para a economicidade com dispêndio de gastos da administração e oferecendo produtos de maior qualidade.

### **RESPOSTA:**

Em atendimento ao questionamento da empresa MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA., informamos o que segue.

---

O Edital nº 03/2023 tem o seguinte objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de tubos de PVC para abastecimento de água em áreas urbanas e rurais nos Municípios sob área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, distribuídos em 10 (dez) itens. Tratam-se especificamente de itens registrados no Catálogo de Materiais (CATMAT), constantes do Painel de Preços do Governo Federal, com os números: CATMAT nº BR359665, nº BR326161, nº BR326159, nº BR326164 e nº BR274242, sendo, respectivamente, tubos de PVC de diâmetro nominal e classes de pressão de: 40mm e PN60, 50mm e PN80, 75mm e PN80, 100mm e PN80,150mm e PN 1MPA.

Considerando o objetivo dessas contratações, em virtude da natureza da aplicação e do pequeno porte dos sistemas de adução de água, caracterizados pelo público-alvo da ação governamental, que trata-se de pequenos produtores rurais e suas associações, esses materiais com essas especificações, contempladas no CATMAT e detalhadas no Anexo IV do TR, atendem a satisfatoriamente a necessidade.

Observa-se no questionamento que a Empresa Mexichem Ltda. apresenta material com comprimento útil superior e com classe de pressão superior aos tubos especificados no Termo de Referência. As características apresentadas na especificação do seu produto mostram ser compatíveis com o objeto.

Nesse sentido, tem-se o disposto no Acórdão nº 394/2013 - TCU, que diz " É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do certame e o preço obtido revelar-se vantajoso para a administração".

Diante disso, observadas as demais condições previstas no Termo de Referência, Anexos e Edital, visando proporcionar maior competitividade e a melhor proposta para a Administração Pública, entendemos ser **possível a aceitação de propostas**, quanto ao comprimento útil e também quanto à classe de pressão, conforme o questionamento. No entanto, em eventual apresentação de propostas, torna-se necessária a justificativa técnica exaustiva, contemplando parâmetros de fabricação e normas técnicas que comprovem a compatibilidade desse material com aqueles especificados no TR, tendo em vista que teremos, possivelmente, mais de um fornecedor por cada material, exigindo uniformidade.

---

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**

---

**PAULO SÉRGIO NASCIMENTO MATOS – CHEFE DA 6ª/SL**

---