

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	120/2023	17/11/2023
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 41/2023		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS – EDITAL Nº 41/2023		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 41/2023 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA: Execução de obras e serviços de engenharia relativos à implantação de sistema integrado de abastecimento de água das localidades entre Junco e Curral Velho, na zona rural dos municípios de Juazeiro e Campo Formoso, no estado da Bahia. **Após consulta a área técnica, INFORMAMOS:**

1. PERGUNTA(S):

Realizando algumas cotações, o nosso fornecedor relatou o erro sobre o item 15.1.2 = TUBO PVC O-BIAX PN 18 DN 300. Por favor, confirmar especificação.

Solicitamos, também, transferência na data da licitação, visto que já foram enviados vários questionamentos e até o momento sem resposta, o que nos impossibilita de darmos prosseguimento ao estudo da obra.

1. RESPOSTA(S):

Tubo PVC-O DN300 PN180 Linha AgroBiax / TUBO AGROBIAX AP PN180 DN300.

As respostas aos pedidos de esclarecimento do Edital nº 41/2023 estão disponíveis no site:

<https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/licitacoes-lei-13-303-2016/editais-publicados-em-2023/edital-no-41-2023/>

2. PERGUNTA(S):

De acordo ao último esclarecimento (CE nº 110-2023- Esclarecimentos Edital nº 41-2023) sobre o serviço ESTRUTURAS EM FIBRA DE VIDRO PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADE DE TRATAMENTO DO TIPO PRÉ-FABRICADA E MONTADA IN-LOCO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES INTERLIGANTES E DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES, não estamos identificando as especificações dos misturados e dosadores. Por favor, disponibilizar.

2. RESPOSTA(S):

As informações básicas do projeto da ETA, em que informa-se a velocidade de mistura a ser atendida estão contidas no TOMO I – Volume único – Memorial Descritivo e de Cálculo (Folha 21 do Anexo 5.7 do Termo de Referência disponibilizado no site).

O item contém todos os componentes relacionados ao tratamento da água. Desta forma, o fabricante da ETA poderá propor os dosadores/misturadores adequados para atender a esta velocidade.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS– PR/SL