

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	17/2023	17/07/2023
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 08/2023		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS – EDITAL Nº 08/2023		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 08/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Fornecimento, carga, transporte e descarga de peças, válvulas, ventosas e conexões em aço, para a estação de bombeamento (EB05) do Projeto do Pontal Norte, localizado no Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, conforme planilha do Anexo II ao Termo de Referência (Grupo único com 21 itens), INFORMAMOS:

1. PERGUNTA:

Venho por meio deste, solicitar Esclarecimento, referente ao item 16 (válvula borboleta) do referido pregão. Solicito informação, referente a qual a Norma de Aplicação para essa válvula ?

Será a AWWA C504 - Bi-excêntrica ou a API 609 - Concêntrica ?!

1. RESPOSTA:

As informações constam da especificação 3PN-ET-VAL-005 e desenhos 3PN-41- 0501 A 3PN-41 0508 E 3PN-41 0511 A 3PN-41 0513. Elas deveram atender as normas AWWA C504 Bi-excêntrica.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SL