

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SL	14/2023	10/07/2023
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 05/2023		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS – EDITAL Nº 05/2023		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 05/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP: Fornecimento, carga, transporte e descarga de tubos de PRFV e PVC para os condutos forçados e redes pressurizadas do Projeto do Pontal Norte, localizado no Município de Petrolina no Estado de Pernambuco. INFORMAMOS:

1. PERGUNTA(S):

No Edital em referência, constatamos que não faz exigência específica aos Ensaio de Resistência à pressão Hidrostática Interna de Longa Duração (HDB) e de Deformação por Compressão Circunferencial de Longa Duração (SB), muito embora seja uma parte integrante da ABNT NBR 15536:2007, anexo “H” e “I”. Os referidos ensaios garantem a CODEVASF adquirir um produto com vida útil de no mínimo 50 anos.

PERGUNTA: Entendemos que deverá ser apresentado, os Ensaio de HDB e SB da unidade fabril onde será produzido o material, testemunhado por órgão independente, para que possa ser rastreado a sua veracidade, em idioma da língua portuguesa ou traduzida por um tradutor juramentado sob pena de desclassificação, está correto nosso entendimento, SIM ou NÃO?"

1. RESPOSTA(S):

Na qualificação técnica item 9.1 do Termo de Referência b5) é apresentado as exigências quanto aos certificados de HDB e Sb.

2. PERGUNTA(S):

Ainda sobre os Ensaio de HDB e SB, por se tratar de um ensaio que demanda no mínimo 10.000 horas (14 meses), estes ensaios, diferente dos demais ensaios realizados na fabricação do produto, deverá ser apresentado juntamente com a proposta técnica / comercial.

PERGUNTA: Entendemos que, para melhor análise, segurança e para resguardar a CODEVASF, os Ensaio de HDB e SB deverão ser apresentados junto a proposta Técnica/ Comercial atualizada, está correto nosso entendimento, SIM ou NÃO?"

2. RESPOSTA(S):

Na qualificação técnica item 9.1 do Termo de Referência b5) é apresentado as exigências quanto aos certificados de HDB e Sb.

3. PERGUNTA(S):

Na ABNT NBR 15536:2007 é previsto nos tubos de PRFV, como padrão de comprimento, barras de 6 metros, 9 metros e 12 metros. Os tubos com 12 metros favorecem uma montagem mais rápida e segura por ter menos interligações.

PERGUNTA: Podemos ofertar tubos com 12 metros, SIM ou NÃO?

3. RESPOSTA(S):

Sim. A licitação foi feita para o fornecimento em metros. sendo que o comprimento dos tubos deve atender ao permitido pela norma.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROBSON ANDERSON DE SENA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SL