

### COMUNICAÇÃO EXTERNA

<b>REMETENTE:</b>	<b>NÚMERO:</b>	<b>DATA:</b>
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SL	<b>35/2023</b>	<b>31/08/2023</b>
<b>DESTINATÁRIO:</b>		
LICITANTES DO EDITAL Nº 13/2023		
<b>E-MAIL:</b>	<b>TELEFONE:</b>	
<a href="mailto:licitacao@codevasf.gov.br">licitacao@codevasf.gov.br</a>	(61) 2028-4619	
<b>ASSUNTO:</b>		
ESCLARECIMENTO		
<b>DESCRIÇÃO:</b>		

**COM REFERÊNCIA AO EDITAL 13/2023 – FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE VÁLVULAS E VENTOSAS EM DEFOFO, PARA OS CONDUTOS FORÇADOS E DEMAIS SISTEMAS DO PROJETO DO PONTAL NORTE, INFORMAMOS:**

**1. PERGUNTA:**

Quanto aos itens mencionado anexo, solicitamos que a proposta seja aceita ofertando-se o registro com cunha emborrachada, NBR14968, mantendo-se as demais especificações.

Essa medida, além de ampliar a competitividade traria a facilidade de manutenção, pois o registro de cunha emborrachada permite (re)engaxetamento, aumentando assim a vida útil do mesmo, bem como possui pintura em epóxi azul RAAL com 150 micras de espessura trazendo resistência a determinados líquidos abrasivos, além de outros muito benefícios que a atualização da norma trás.

**1. RESPOSTA:**

Poderá ser aceito válvulas com cunho emborrachada e com pintura epoxi azul RAAL com 150 micras desde que seja comprovado pela empresa que as mudanças de esquema de tinta e proteção de cunha propostas são equivalentes ou superiores tecnicamente quanto a resistência, durabilidade, proteção e condições de funcionamento das válvulas frente as especificações de pintura e de fabricação da cunha prevista nas especificações técnicas da Codevasf.

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**

**ASSINADO ELETRONICAMENTE**

**RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON**

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL